Eurofins Miljø Vand A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4256
CVR/VAT: DK-29822980

TEST Reg.No. 555

Sebberup Vandværk
Hovedvejen 120
8723 LØSNING
Att.: Flemming Jespersen

Rapportnr.:	AR-26-CG-26077449-01
Batchnr.:	EUDKVE-26077449
Kundenr.:	CA0005410
Modt. dato:	24.08.2026
Valideringskode:	5159004F4A

Analyserapport

Prøvested:	Sebberup Vandværk - Vandværket - 73969 - V20000900 / 4613001200
Prøvetype:	Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol
Prøveudtagning:	24.08.2026 kl. 13:05
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S WH7E
Analyseperiode:	24.08.2026 - 27.08.2026

Prøvemærke: Før UV (Afgang Vandværk)

Lab prøvenr:	835-2026-81610420		Enhed	Kravværdier ** Min.	Kravværdier ** Max.	DL.	Metode	¤)	Urel (%)
Opfølgning til Lab prøvenr:	81610464						*	A	
Mikrobiologi									
Coliforme bakterier 37°C	5	!	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	B	0.25$^{σ)}$
Escherichia coli	< 1		MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	B	0.25$^{σ)}$
Kimtal ved 22°C	25		CFU/ml		200	1	ISO 6222:1999	B	0.15$^{σ)}$
Oplysninger fra prøvetager									
Akkrediteret prøvetagning	Ja						DS ISO 5667-5:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025)		
Prøvetagning efter flush	Udført						DS ISO 5667-5:2006,DS/EN ISO 19458:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025)		

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S
B: Eurofins Steins Laboratorium (Vejen - Food) (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 222)

Resultater mærket ! overholder ikke kravværdierne i Miljøministeriets BEK nr 1272 af 31/10/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

De angivne kravværdier er vejledende, da prøven er udtaget på vandværket efter flush (gennemskylning).

Kopi til:
Hedensted Kommune, Kopimodtager drikkevand, Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted
Sebberup Vandværk , Rapportmodtager, Hovedvejen 120, 8723 Løsning

27.08.2026

I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
https://reports.et.dk.eurofins.com

Kundecenter
Tlf: 70224256
rentvand@etn.eurofins.com

Eurofins Miljø Vand A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p,ND: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
^{σ}): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse
**): Miljøministeriets BEK nr 1272 af 31/10/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.